

## Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern

### Befundtabelle

Betreiber der Anlage, Adresse der Anlage	Art und Bezeichnung der Anlage	KBE <sub>Leg</sub> /100ml	Art / Serogruppe (SG)	Datum Probe-nahme/ Befund	Getroffene Maßnahmen	Bemerkung	Ansprechpart-ner/in, Tel.
Natumi GmbH, Gierlichstr. 17, 53840 Troisdorf	Verdunstungs- kühlanlage „KT-007.11- 1_M17“	15.000	L. pneumo- phila Sg 2-14	11.03.2025	ab sofort tägliche Dosierung von 0,5 kg NesoZid OX 10	Folgeunter- suchungen werden beauftragt	Frau Oelschläger 02241/13- 2433  Herr Schirrmeister 02241/13 2399

KBE<sub>Leg</sub>: koloniebildende (kutivierbare) Einheiten von Legionellen

Stand: 14.04.2025